

Rapp.nr.: 3339693

Vervolg / Suite:

pag.: 1-3

VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRÔLE

Voorlopig — ~~definitief~~
Rapport provisoire — ~~definitif~~

(in geval van een voorlopig, volgt het definitieve)
(en cas de provisoire, le définitif suivra)

* Schrapen wat niet past
* barrer ce qui n'est pas d'application



ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie / Type d'installation: Elektrische installatie Datum van onderzoek / Date du contrôle: 10.03.2019

Basise van onderzoek: interne procedure / procédure interne QPRO / ELE - HEF - REC - NDO / 001, § 7.3 ander / autre:

Base de contrôle: ARAB / RGPT - CODEX - AREI / RGIE - VLAREM - KB / AR - Beel. / Arr. art. - NBN EN

Aard van onderzoek: (her)indienstelling - gelijkvormigheid - na heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch

Genre de contrôle: (re)mise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique

Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle: visueel / visuel - begroeiing / coupe - meten / mesure - resultaat / résultat:

Opdrachtgever / Commanditaire: More - Dorre Adres / Adresse: Wijngeerd veld 6 9200 Lott.

Installateur: / Eigenaar / Propriétaire de:

Vertegenwoordiger / Représentant: offen Onderzoeker / Inspecteur: Verhulst G.

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle: Wijngeerd veld 6 9200 Lott.

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

* FF 160 => Tel. nr. 7ED62 TK - GEE82 - 9AC1 / N1A
1x 80A string
EVAUS - 6x 25mm
EVAUN - Melabod 6x 25mm
160dip - 1000 - 2000 / 4P / 10k / C / CRO
10 4x 1p / 1000 - 63A
10 verde info installatie zie definitief verslag

Lading: per 16mm: 5.8 r

Ischleewerstand: 1,78 rchm

Phone's converg: ok

Niet onderzocht / Pas contrôlé:

Bijlage(n) / Annexe(s):

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS

NOTA / NOTE (IN OPMERKING / REMARQUE (X) INFRACTION / INFRACTION (X))

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (IC)

- ☐ De installatie is ~~in~~ conform aan de hoger vermelde voorschriften / L'installation est - n'est pas - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *
- ☒ De installatie mag ~~in~~ in dienst gesteld - verder gebruikt - worden / L'installation ne - peut être - mise en service - utilisée
- (I) Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststelling(en) (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai (X/I) constatation(en) (O/I)
- ☐ Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire

10.03.2019

de opdrachtgever / le commanditaire
handtekening vertegenwoordiger / signature représentant

voor de inspecteur / pour le directeur
handtekening onderzoeker / signature inspecteur

controle organisatie/organisme de contrôle
gewestelijke zetel, in elke provincie
siège régional: dans chaque province

maatschappelijke zetel/siège social:
Koningin Astridlaan 50
2550 Kontich

T.: 03 / 451 37 00
F.: 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW/TVA BE 0404.312.034
PC/CCP 000-0162392-14
Bank/Banque 405-3020501-49



VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRÔLE

Voorlopig — ~~definitief~~ verslag
Rapport provisoire — ~~definitif~~

(In geval van een voorlopig, volgt het definitief)
(en cas de provisoire, le définitif suivra)

* Schrapen wat niet past
* barrer ce qui n'est pas d'application

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie / Type d'installation : Datum van onderzoek / Date du contrôle :/...../.....

Basis van onderzoek * : Interne procedure / procédure interne QPRO / ELE - HEF - REC - NDO / 001, 5 7.3 ander / autre : art. NBN EN

Base de contrôle * : ARAB / RGPT - CODEX - AREI / RGIE - VLAREM - KB / AR - Beel. / Arr.

Aard van onderzoek * : (her)indienststelling - gelijkvormigheid - na heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch

Genre de contrôle * : (re)mise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique

Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle * : visueel / visuel - beproeving / essai - meting / mesure - resultaat / résultat :

Opdrachtgever / Commentant : Joze Dore Adres / Adresse : Wijngaardveld 6 9300 Aalst

Installateur : Eigenaar / Propriété de :

Vertegenwoordiger / Représentant : Onderzoeker / Inspecteur :

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle :

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

- ① Hoofdbord onder Boort II - 18 diff 4p / 10p / 20A / 30mA
- Voeding → 1 kabel - 63A - Boort II 4 x 16mm²
 - " " " 63A - Distributor 4 x 25mm²
 - " " " 63A - Cabeling 4 x 16mm²
 - " " " 63A - Bord nieuw 4 x 16mm²
- ② Hoofdbord II diff 63A / 30mA
- 10 x 16p / 20A / 2p / 25mm² stop
 - 10 x " / 16p / 2p / 25mm² verlicht
 - 1 x 4p / 40A / 4p / 16mm²
 - 1 x Diff 63A / 30mA / 2p / 25mm²
 - 1 x 16p - 63A / 2p / 25mm²
 - 1 x 16p / 2p / 25mm²
- ③ Bord Aalst Teg GLR - 18 diff 4p / 10p / 20A / 30mA
- 2 x 16p - 10A 2p / 25mm² verlicht
 - 1 x " - 20A 2p / 25mm² stop
 - 1 x " - 63A 2p / 25mm² stop
 - 1 x " - 63A 2p / 25mm² verlicht

Niet onderzocht / Pas contrôlé : Bijlage(n) / Annex(es) :

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS NOTA / NOTE (N) OPMERKING / REMARQUE (O) INBREUK / INFRACTION (I)

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (BC)

- ☒ De installatie is ~~niet~~ conform aan de hoger vermelde voorschriften / L'installation est - n'est pas - conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *
- ☒ De installatie mag ~~niet~~ in dienst gesteld - verder gebruikt - worden / L'installation ne - peut être - mise en service - utilisée *
- ☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststellingen (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai aux constatations (O/I)
- ☐ Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire

de opdrachtgever / le commettant
handtekening vertegenwoordiger / signature représentant

voor de directeur / pour le directeur
handtekening onderzoeker / signature inspecteur

controle organisme/organisme de contrôle
gewestelijke zetel: in elke provincie
siège régional: dans chaque province

maatschappelijke zetel/siège social:
Koningin Astridlaan 80
2550 Kontich

T: 03/451 37 00
F: 03/451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW/TVA BE 0404.312.034
PCICCP 000-0182392-14
Bank/Banque 405-3020501-49

Rapp.n^o: 3339695

Vervolg / Suite:

pag. 3 3

VERSLAG VAN ONDERZOEK / RAPPORT DE CONTRÔLE

Voorlopig — définitief verslag
Rapport provisoire — définitif(in geval van een voorlopig, volgt het definitief)
(en cas de provisoire, le définitif suit)* Schrapen wat niet past
* barrer ce qui n'est pas d'application

ALGEMEENHEDEN / GENERALITES

Aard van installatie / Type d'installation:

Datum van onderzoek / Date du contrôle:

Basis van onderzoek: interne procedure / procédure interne QPRO / ELE - HEF - REC - NDO / 001, § 1.3

ender / autre:

Basis de contrôle: ARAB / RGPT - CODEX - AREI / RGIE - VLAREM - KB / AR - Best. / Arr. art. - NBN EN

Aard van onderzoek: (her)indienstelling - gelijkvormigheid - na heropstelling - periodiek - hercontrole - risicoanalyse - technisch

Genre de contrôle: (re)mise en service - conformité - après remontage - périodique - recontrôle - analyse des risques - technique

Inhoud onderzoek / Contenu du contrôle: visueel / visuel - beproeving / essai - meting / mesure - resultaat / résultat:

Opdrachtgever / Commanditaire: Boze Duvre Adres / Adresse: Wijnsteed 6 9300 Aalst

Installateur: Eigensz / Propriété de:

Vertegenwoordiger / Représentant: Onderzoeker / Inspecteur: Ketabi G.

Plaats van onderzoek / Lieu de contrôle:

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE / DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

(4) Bod. Dg. boven trap: 160x160x63A 4p.
3x 160 - 20A 6mm² 4p.
1x 160 - 20A - stop - 2.5m² 4p.

(5) Bod. nieuw gestekte: Diff 63A / 4p. 30m
10x 160 - 20A 4p. stop
6x 160 - 20A 4p. stop
1x 3p / 160 - 20A 4p. stop
1x 4p / 160 - 20A 4p. stop

(6) Bod. Bureau (p.i.e): Diff 4p / 20A / 30m
6x 160 - 20A 4p. stop 2.5m²
3x 160 - 20A 4p. stop 1.5m²
1x 160 - 20A 4p. stop 1.5m²

Niet onderzocht / Pas contrôlé:

Bijlagen / Annexes:

VASTSTELLINGEN / CONSTATATIONS

NOTA / NOTE (N) OPMERKING / REMARQUE (O) INFREUK / INFRACTION (I)

BESLUIT / CONCLUSION

INTERNE BESLUITCODE / CODE INTERNE DE CONCLUSION (IC)

- ☐ De installatie is ~~er~~ conform aan de hoger vermeldde voorschriften / L'installation est / n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus *
- ☐ De installatie mag ~~met~~ in dienst gesteld - verder gebruikt - worden / L'installation ne - peut être - mise en service - utilisée *
- ☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd aan de vaststellingen (O/I) verholpen worden / Il faut remédier dans le plus bref délai aux constatations (O/I)
- ☐ Een aanvullend onderzoek na aanpassing is vereist / Un contrôle complémentaire après adaptation est nécessaire

de opdrachtgever / le commanditaire
handtekening vertegenwoordiger / signature représentantvoor de directeur / pour le directeur
handtekening onderzoeker / signature inspecteurcontrole organisatie / organisme de contrôle
gewestelijke zetel: in elke provincie
siège régional: dans chaque provincemaatschappelijke zetel / siège social:
Koningin Astridlaan 80
2550 KontichT: 03 451 37 03
F: 03 451 37 10www.ocb.be
info@ocb.beBTW/TVA BE 0404.312.034
PC/CCP 000-0182392-14
Bank/Banque 405-3020501-49