



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

NC-2095102103-2

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :
Plaats van onderzoek : *MILLENHUISSTR. 4053 LEBBERHEE*
Installateur : *BUBA MEURS-DEBAL*
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *WONING* Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : *COLPAERT M.* Datum van onderzoek : *03/02/2005*

- Bedrijfsspanning	<i>2x230V</i>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<i>4x1,5mm²</i>	
- Algemene bescherming	<i>MMXG3A</i>	
- Type algemene schakelaar	<i>MIT</i>	<i>2x 16A MIT</i>
- Type aardelektrode(s)	<i>LUIS</i>	<i>1x 32A MIT</i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>4,1 Ω</i>	<i>1x 20A MIT</i>
- Algemene isoleringsweerstand	<i>100 MΩ</i>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>11/14</i>	
- Algemene differentieelschakelaar	<i>933163A</i>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>9034163A</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

*Van Hetmenagement
L. Verbeke
08-02-05*

*NB ECHT TOEGESTELICH COLPAERT
BRO M105 II*

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *03/02/2005*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :


Visa : datum :/...../.....

Verantwoordelijk uitvoering :
 BVBA Meire - DE Bal
 Steiner 42, 9950 Waarschoot
 tel.: 09/3 782045

EENDRADSSCHEMA
 Millenniumstraat lot 10 9
 9280 Lebbeke

Eigenaar :

VAN HEMELLEN
 KEURINGSORGANISME
 OPSIENER
 COLPAERT MARIO
 03/02/2005



14/09/04

