



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Brussel
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☒ BTV West-Vlaanderen
- Tel. 03 216 28 90
Tel. 081 65 84 59
Tel. 02 230 81 82
Tel. 064 33 64 55
Tel. 04 253 19 72
Tel. 011 42 18 34
Tel. 083 21 35 27
Tel. 09 252 45 45
Tel. 016 63 47 45
Tel. 056 70 54 05
- btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

Verslagnr.: 123/150207/02

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Dendermondesteinweg 11 bus C
9260 Schellebelle

EIGENAAR: Melissa Roeymaekers

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW nr.: 591 1975961 76

EAN:

Teller nr. 50923841-2005

Index: 10505,0

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 7/2/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400 V

Bescherming van de aansluiting 32 aut A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 20 mm²

Alg. schakelaar: type dij 40/6,3

Type van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 24 Ohm; RI tot 0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: art 86

BESCHRIJVING: zie bijlage met aangevulde situatie plan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

Neen

opmerkingen: Bij de eerste controle van de vastgestelde inbreuk van 19/11/2012 zie verslag ACH nr 2012-10-10 78

De verslag is goed na controle bij de laatste controle

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

verzet op

de installatie van de

reacht

handtekening

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/02/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

F. Schel 103



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

C. D.

