Normec BTV Oost-Vlaanderen
Industriepark - Zwijnaarde 3B
9052 ZWIJNAARDE
09 252 45 45
09 252 50 50
oostvlaanderen-btv@normecgroup.com

VEOLIA

BOULEVARD POINCARÉ 78-79
1060 BRUXELLES

ZWIJNAARDE, 26/07/23

O/Ref. : K00022396/GB/RO
U/Ref. : 4108595647
Tel. : 02 525 10 11
Verslagnr. : 0260-230724-01

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAG- EN ZEER LAGE SPANNINGSINSTALLATIE

☐ **Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname**
☒ **Controlebezoek: 5 - jaarlijks**
☐ **Eerste controle (boek III van de codex over het welzijn op het werk)**

Datum van controle	: 24/07/2023
Plaats van controle	: POLITIE STATIONSSTRAAT 164 9880 AALTER
Gebruiker van de installatie	: POLITIE AALTER
Aanwezige personen	: PERSONEEL VEOLIA
Installateur	: /
Volgende controle moet plaatsvinden voor	: 24/07/2028

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Onderzocht installatiedeel : Politiekantoor

1. Systeem van aardverbinding : TT
2. Type van aardelektrode : Pennen
3. Bedrijfsspanning : 3x230V
4. Aansluiting op HS-cabine : Nee
5. Beschrijving van de stroomkringen : zie bijlage: 0260-230724-01 schema pdf.
6. Stroombaanschema's : /
7. Situatieplannen : /
8. Situatieplan aardverbindingen : /
9. Uitwendige invloedsfactoren : zie bijlage: 0260-230724-01 pdf.
10. Lijst evacuatiewegen/ moeilijk evacueerbare ruimten: Plannen en lijst zie politie Aalter
11. Veiligheidsinstallaties : niet meegedeeld
12. Kritische installaties : niet meegedeeld
13. Zoneringsdossier : Nvt
14. Risicoanalyse : niet aanwezig
15. Tabel met apparaten (Ex - ATEX) : Nvt
16. Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
17. Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: Mondeling aangeduid
18. Andere documenten : /

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

2. CONTROLE

Controle op basis van hieronder vermelde voorschriften:

☐ A. KB 08/09/2019, Boek 1, Hoofdstuk 6.4
☒ B. KB 08/09/2019, Boek 1, Hoofdstuk 6.5
☒ C. Afwijkingen KB 08/09/2019, Boek 1, Deel 8
☐ D. Bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
☐ E. Bijzondere voorschriften van:

Buiten BELAC-accreditatie:

☐ F. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars ☐ BVVO 01/04/86 ☐ Assuralia / Regelek

☐ G. Bijzondere voorschriften van:

3. MEETRESULTATEN

1. Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : Bijgebouw 16.00 Ohm Hoofgebouw 15.00 Ohm
2. Algemeen isolatieniveau : >01.00 MOhm
   Isolatieniveau per stroombaan : zie in bijlage stroomkringen

4. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

4.1 Inbreuken

Geen

4.2. Opmerkingen

1 Continuiteit stopcontacten gecontroleerd via steekproef.

5. BESLUIT

☒ **A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften.**

☐ **B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de personen of de goederen.**

☐ **C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.**

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING

Het certificaat is niet nodig.

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

7. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van:
   - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek “controle” staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek
   - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota
2. Betekenis van de opmerkingen: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, bemerkingen die buiten het kader van de controle vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
3. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
4. Wij vestigen uw aandacht op de Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij deze controle.
5. Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:
   De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 010/1/1983 (1/10/1981) dienen gekeurd te worden zoals voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico’s in de rubriek inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico’s worden de actuele inzichten gebruikt, m.a.w. het KB van 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een aanpassing van de wetgeving.
   Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het KB 08/09/2019 Boek 1 / risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. Uit deze risicoanalyse dient te blijken dat de restrisico’s aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 / codex).
6. Tenzij hierboven anders vermeld zijn er volgens de bekomen informatie geen veiligheidsinstallaties, geen kritische installaties en geen zones met ontploffingsgevaar aanwezig.

De agent-bezoeker,
0260 GEERT CNUDDE

vr. de Directeur,
Jurgen Neysens

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d’entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Bord	Bestemming	Kabel-sectie (mm²)	Smelt-zekering (A)	Thermomagnet. beveiliging (in-stelling) (A)	Isolatie (MΩ)	Inbreuk nr. zie rubriek 4
	Volgende borden zie schema pdf					
	VB1 (teller 3x63A)					
	VB2 (teller 4p63A)					
	VB3					
	VB4					
	VB5					
	VB6					
	VB7					
	VB8					
	VB9					
	VB10					
	VB11 (teller 4p40A)					

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem
Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com